計 量 証 明 書

No. fK2408039-001

株式会社 クリクラ南九州 様

2024年 7月 17日

計量証明事業登録 福岡県知事登録第82号
株式会社 東洋環境分析センター
本 社 鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目11番10号
事業所 福岡県福岡市博多区井相田三丁目5番10号
Tel 092-588-7750 Fax 092-588-7751
環境計量士 斉藤 富士彦

受 付 日	2024年 7月 8日	受付方法	当方採取		
採 取 日	2024年 7月 8日	時 刻	10時 28分		
天 候	晴	温 度	気 温 33℃	水 温 22℃	
検査期間	2024年 7月 8日 ～	2024年 7月 16日			
採 取 者	熊本ラボ 戸田				
試 料 名	排水	外 観	―	臭 気	―
採取場所	―				

御依頼されました試料の計量結果を下記により証明致します。

計 量 の 対 象	単 位	計 量 の 結 果	定量下限値	計 量 の 方 法
水素イオン濃度（pH）	-	7.9(22.5℃)	-	JIS K 0102(2019) 12.1
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	1.8	0.5	JIS K 0102(2019) 21及び32.3
化学的酸素要求量（COD_{Mn}）	mg/ℓ	0.5 未満	0.5	JIS K 0102(2019) 17
浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	1 未満	1	昭和46年 環境庁告示第59号 付表9
n-ヘキサン抽出物質（鉱物）	mg/ℓ	0.5 未満	0.5	昭和49年 環境庁告示第64号 付表4
n-ヘキサン抽出物質（動植物）	mg/ℓ	0.5 未満	0.5	昭和49年 環境庁告示第64号 付表4
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.05 未満	0.05	JIS K 0102(2019) 28.1.1及び28.1.3
銅含有量	mg/ℓ	0.01 未満	0.01	JIS K 0102(2019) 52.5
亜鉛含有量	mg/ℓ	0.01 未満	0.01	JIS K 0102(2019) 53.4
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.10	0.01	JIS K 0102(2019) 57.4
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.01 未満	0.01	JIS K 0102(2019) 56.4
クロム含有量	mg/ℓ	0.02 未満	0.02	JIS K 0102(2019) 65.1.5
*大腸菌群数	個/cm^3	不検出	-	昭和37年 厚生省・建設省令第1号
窒素含有量	mg/ℓ	1.2	0.05	JIS K 0102(2019) 45.2及び45.6
燐含有量	mg/ℓ	0.45	0.005	JIS K 0102(2019) 46.3.1及び46.3.4
		ー以下余白ー		

備 考	*印は計量法(107条)の計量証明対象外項目です。 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 残留塩素 現場測定値:0.02mg/ℓ